

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002
Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30
E-mail: usib@gosnadzor42.ru
<http://www.usib.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844268 ОГРН 1034205004525
ИНН/КПП 4200000206/420501001

Кирееву Дмитрию
Викторовичу

dnepromsk@inbox.ru

11.12.2019 № 3-37-13/12907

На № 2434 от 04.12.2019

О предоставлении информации


Сибирское управление Ростехнадзора, рассмотрев Ваше обращение (вход. № 13/22058 от 05.12.2019) о согласовании профессиональной аварийно-спасательной службой в наряде-допуске и присутствии представителя профессиональной аварийно-спасательной службы при проведении всех газоопасных работ по согласованным нарядам-допускам, сообщает.

В соответствии с приложением 2 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485, в наряде-допуске на проведение газоопасных работ с профессиональной аварийно-спасательной службой согласовываются, а именно:

- мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения;
- мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ;
- средства индивидуальной защиты и режим работы.

В соответствии с пунктом 2.4.7. федеральных норм и правил в области

промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» присутствие представителя профессиональной аварийно-спасательной службы на месте работ и периодичность осуществления им контроля за выполнением работ определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ с учетом характера выполняемой работы.



Д.В. Колегов